Legende Wasser

Stilllegung	XXXXXX
Neubau	———
Hydrant	●
Reduzierung	▷
Schieber	I

Schieber erneuern!

Hydrantenstandort verschieben in Gehweg setzen

Acetal DA 63

PE DA 110

OK Fertiggelände

Trassenbänder 0,50

2x NAYY 4x240mm² 0,80 / 0,90

TW DA 110 1,25 / 1,45

0,20 / 0,60 / 1,00

Am Sandberg

PE DA 63

DAA

alle HAs in dieser Straße erneuern

HAs pressen

OK Fertiggelände

Trassenbänder 0,50

2x NAYY 4x240mm² 0,80 / 0,90

TW DA 63/40 1,15 / 1,25

0,15 / 0,50 / 0,90

PE DA 40

HA übernehmen

HA pressen & erneuern

PE 50 in GG 80 einziehen

Acetal DA 50

Übergang Friagripp EU & Widerlager

Kirche

SAP VL: 131 000 116	Res: 53834	
SAP HA: 132 000 162	Res: 54551	
Trinkwasser versorgung	TW-Sanierung Am Sandberg in Ehmen	Maßstab: 1:500
2026 / Datum / Name	LSW NETZ	Plan: 1
gez. 26.08.2026 Krolopp		
gepr. 26.08.2026 Krolopp		
geänd.		

1 : 500 08.10.2026 Wasser (Bestand) krolopp.felix