Strom_NS (Bestand) 1 : 500 08.10.2026

Ortsnetzverstärkung:
Vorh. Kabel am KVS jeweils mit NAYY 4x150mm² montieren

NAYY 4x150 120,3 m

Küsterberg

KVS ersetzen, neu Gr. 2 (10 Leisten)

Legende Strom

- Stilllegung
- 0,4 kV-Kabel
- 20 kV-Kabel
- Steuerkabel
- Freileitung
- Freileitungs-mast
- Muffen
- Kabelverteiler-schrank (KVS) — KVS
- Trafostation (TST) — TST

HA übernehmen

Kirche

Am Sandberg

Rückbau/ Stilllegung

HA übernehmen

HA übernehmen

KVS neu Gr. 2 (10 Leisten) an Station "Am Sandberg"

Bandeisen von Station mitverlegen

Rückbau/ Stilllegung
630 kVA

2x NAYY 4x1x240mm² (Einzelader, von NSHV bis KVS)

2x ON schneiden und in KVS auflegen. Rückbau der Kabel aus Station!

Ortsnetzverstärkung:
2x ca. 140m NAYY 4x240mm²

Ortsnetzverstärkung:
Vorh. Kabel am KVS jeweils mit NAYY 4x150mm² montieren

OK Fertiggelände

Trassenbänder 0,50

2x NAYY 4x240mm² 0,80

0,90

0,15

0,40

SAP ON: 111 000 513	Res: 53833	
Strom-versorgung	0,4 kV Verstärkung Am Sandberg in Ehmen	Maßstab: 1 : 500
2026 / Datum / Name	LSW NETZ	Plan: 1
gez. 26.08.2026 Kroloppp		
gepr. 26.08.2026 Kroloppp		
geänd.		

krolopp.felix